

АКТ
о выполнении технических условий

№ 379

от 27.11.2019

Закрытое акционерное общество «Электросетьэксплуатация», именуемое в дальнейшем ЗАО «ЭЛЭКС», в лице главного инженера Андреева Г.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Товарищество собственников недвижимости "Юбилейный", именуемое в дальнейшем ТСН "Юбилейный", в лице Председателя правления Деминой Е.И., действующей на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Характеристики присоединения по техническим условиям от 13.12.2018 N 731-1 к договору о технологическом присоединении от 25.02.2015 N 731-2015-ТП.

2. В ходе проверки рассмотрено выполнение п. 10, 11 ТУ

3. Максимальная мощность (всего) 320 кВт, в том числе:

присоединяемая максимальная мощность (без учета ранее присоединенной (существующей) максимальной мощности) 272 кВт;

ранее присоединенная максимальная мощность 48 кВт.

Категория надежности электроснабжения I - 0 кВт;

II - 0 кВт;

III - 0 кВт.

Перечень точек присоединения:

N	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)
1	ВЛ-0,4кВ от МТП-715	РУ-0,4 кВ МТП-715	0,4	320

4. В ходе проверки произведено рассмотрение следующих документов, представленных в целях подтверждения выполнения технических условий: Проект электроснабжения выполнен ООО "БЭЛС-21", протоколы испытаний и измерений № 01/19-лр от 21.01.2019 выполнены ООО "Экспертстрой-2000", акт освидетельствования узла учета № 3-18/002208 от 19.09.2019 выполнен инспектором Эннсом В.П.

5. К осмотру предъявлена электроустановка заявителя: сети 0,4кВ ТСН по адресу: Московская область, Богородский городской округ, г. Электроугли, северо-западнее микрорайона Вишняковские дачи, построенная (реконструированная) в рамках выполнения технических условий от 13.12.2018 N 731-1 к договору о технологическом присоединении от 25.02.2015 N 731-2015-ТП. Осмотр проведен сетевой организацией в лице главного инженера ЗАО «ЭЛЭКС» Андреева Г.В.

В ходе проведения осмотра установлены:

перечень и характеристики электрооборудования, предъявленного к осмотру: 3 магистральных ВЛ-0,4кВ от ВРШ-0,4кВ МТП-715, выполненные проводом СИП-2-3х120+1х95 общей протяженностью 1,715км, СИП-2-3х120+1х95 общей протяженностью 0,48км.

устройства релейной защиты, сетевой, противоаварийной и режимной автоматики: автоматические выключатели ВА In=250А и 200А в ВРШ-0,4кВ КТП-715. автономный резервный источник питания: -

6. По результатам проверки установлено, что мероприятия, предусмотренные техническими условиями (этапом технических условий), выполнены **в полном объеме**.

7. Прочие отметки: -.

Должностное лицо
сетевой организации

Главный инженер ЗАО «ЭЛЭКС»

(должность)

Андреев Г.В.

Подпись (Ф.И.О.)



Заявитель (уполномоченный
представитель заявителя)

Председатель правления

ТСН "Юбилейный"

(должность)

Демина Е.И.

Подпись (Ф.И.О.)

